

ACTA ACLARATORIA NUMERO 2 A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

CONVOCATORIA 008 2011

CORPORACION RUTA N MEDELLIN

Mediante la siguiente acta se modifica el Anexo 6 de los términos de referencia de la siguiente manera:

En los Ítems 17 y 18 de dicho formulario aparece:

17	Transformador tipo seco de 800 kVA, delta - estrella , incluye termómetro digital con dos (2) contactos secos , DY -5 , 13.2/ 0.440/ 0.277 kV en celda	un	1
18	Transformador tipo seco de 630 kVA, delta - estrella , incluye termómetro digital con dos (2) contactos secos , DY -5 , 13.2/ 0.440/ 0.277 kV en celda	un	1

Se modifican quedando de la siguiente manera:

17	Transformador tipo seco de 800 kVA, delta - estrella, incluye termómetro digital con dos (2) contactos secos, DY -5 , : 13,2 / 0.208 / 0.12 Kv incluye la celda	un	1
18	Transformador tipo seco de 630 kVA, delta - estrella, incluye termómetro digital con dos (2) contactos secos, DY -5 , 13.2/ 0.208/ 0.12 kV incluye la celda.	un	1

El resto de las condiciones de los términos de referencia permanecen iguales.

ANDRES MONTOYA ISAZA
CORPORACION RUTA N