

**RESPUESTA 4 A OBSERVACIONES ENVIADAS SOBRE CONVOCATORIA PUBLICA CP008-2011 CUYO OBJETO ES “COMPRAVENTA, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES DE LA TORRE C DEL COMPLEJO RUTA N.”**

**1. OBSERVACIONES ENVIADAS POR INSTELEC EL VIERNES 20 DE MAYO DE 2011**

**Observación:**

*Cordial saludo. Diligenciando el anexo 6, Formulario de precios, me surge una inquietud: En el ítem 14 se menciona celda para seccionador tripolar de 630 A, 17.5 KV. En este ítem se debe incluir la celda y el seccionador?*

**Respuesta:**

Si, se incluyen los dos componentes celda + seccionador.

**2. OBSERVACIONES ENVIADAS POR INSTELEC EL LUNES 23 DE MAYO DE 2011**

**Observación:**

*Cordial saludo. De acuerdo al Acta Aclaratoria No. 1, tengo una inquietud. En el personal exigido: “...Tecnólogos electricistas graduados con matrícula profesional, con experiencia mínima de 5 años En montajes eléctricos de subestaciones de energía tipo interior, redes eléctricas y de comunicaciones internas en general y participación en el proyecto del 100% ó tiempo completo..”, se puede avalar este punto con técnicos electricistas que tengan matrícula Conte?*

**Respuesta:**

No pueden reemplazarse técnicos con tecnólogos ya que su formación es diferente. Por lo tanto el personal ofrecido con su propuesta debe cumplir con lo establecido en los términos de referencia.

**CORPORACION RUTA N MEDELLIN**

**Medellín, 23 de mayo de 2011**