

RESPUESTA 1 A OBSERVACIONES ENVIADAS SOBRE CONVOCATORIA PUBLICA CP008-2011 CUYO OBJETO ES “COMPRAVENTA, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES DE LA TORRE C DEL COMPLEJO RUTA N.”

1. OBSERVACIONES ENVIADAS POR INSTELEC EL JUEVES 12 DE MAYO DE 2011

Observación:

Cordial saludo. El fabricante de las luminarias (Isolux) me manifiesta la siguiente inquietud:

*1.En el ítem 230 lámpara fluorescente 4*28 W, tubo T-5, balasto electrónico universal MV, chasis de 1.20*0.60 m, esta es de sobreponer o incrustar? Es de rejilla o acrílica?*

Respuesta:

La lámpara es con rejilla semiespecular de 32 celdas. Será de incrustar por lo que hay cielo falso tipo Armstrong.

Atentamente,

CORPORACION RUTA N MEDELLIN

Medellín, 12 de mayo de 2011