

**RESPUESTA 3 A OBSERVACIONES ENVIADAS SOBRE CONVOCATORIA PUBLICA CP008-2011 CUYO OBJETO ES “COMPRAVENTA, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES DE LA TORRE C DEL COMPLEJO RUTA N.”**

**1. OBSERVACIONES ENVIADAS POR GRUPO UNION EL JUEVES 19 DE MAYO DE 2011**

**Observación:**

*En referencia al suministro de la planta eléctrica en la especificación que se da, se hace referencia al sistema AmpSentry el cual es propio de plantas Cummins, es posible ofertar otra marca de plantas que cumpla con las demás especificaciones técnicas?, ya que de esta forma se estaría limitando a una sola marca y se podría cotizar otras marcas que pueden cumplir con las demás funciones.*

**Respuesta:**

Lo que se pretende con el sistema AmpSentry es que este auto protegida desde el punto de vista de sobre corriente y corto circuito .Pueden cotizar la marca que deseen, siempre y cuando cumpla con las características indicadas.

**CORPORACION RUTA N MEDELLIN**

**Medellín, 19 de mayo de 2011**